СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ23.Н00023** № ПС 003159

Срок действия с 20.06.2018 г. по 19.06.2021 г.

Код ОК 034-2014 (ОКПД2)	25.11.23.119
Код ОК 005 (ОКП)	
Код ТН ВЭД	7308

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16, +7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16, +7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», 109380, Россия, г. Москва, ул. Головачева, дом 25. Телефон: 8 (495)915-38-84, (929)992-13-85, адрес электронной почты: pozhtehsert@mail.ru. ОГРН: 1137746862660 Свидетельство № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2020 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ с минераловатным утеплителем, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011 (См. Приложение – бланк № ПС 002270). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
См. Приложение — бланк № ПС 002270

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы испытаний № 0022/ПИ-18, 0023/ПИ-18, 0024/ПИ-18, 0025/ПИ-18, 0026/ПИ-18 от 19.06.2018 г. ООО «ГОСТТЕХСЕРТ» ИЛ «ПОЖТЕХСЕРТ», № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ02 до 11.03.2023г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00022-АО от 11.05.2018 г. ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ». № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-002-75454983-2011

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **А.С. Волохин**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **О.Н. Урманова**

Система добровольной сертификации "Безопасность и Качество" Орган по сертификации «ПОЖТЕХСЕРТ» Для сертификатов № ССБК RU. ПБ23

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ23.Н00022** № ПС 003158

Срок действия с 20.06.2018 г. по 19.06.2021 г.

Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23.119

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД 7308

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16, +7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Озерский завод энергоустановок" (ООО "ОЗЭУ") Юридический адрес: 456881, РОССИЯ, Челябинская обл., Аргаяшский район, село Аргаяш, ул. Республиканская, д. 5. Адрес местонахождения производства: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 9. ОГРН 1057410009403. Телефон: +7(351) 307 33 63, +7(351) 304 36 16, +7(351) 304 36 54, факс: +7(351) 307 33 63. E-mail: sales@ozeu.ru, secretary@ozeu.ru, mail@ozeu.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ», 109380, Россия, г. Москва, ул. Головачева, дом 25. Телефон: 8 (495)915-38-84, (929)992-13-85, адрес электронной почты: pozhtehsert@mail.ru. ОГРН: 1137746862660 Свидетельство № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2020 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ с минераловатным утеплителем, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011 (См. Приложения – бланк № ПС 002268, бланк № ПС 002269). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
См. Приложения — бланк № ПС 002268, бланк № ПС 002269.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 0016/ПИ-18, 0017/ПИ-18, 0018/ПИ-18, 0019/ПИ-18, 0020/ПИ-18, 0021/ПИ-18 от 18.06.2018 г. ООО «ГОСТТЕХСЕРТ» ИЛ «ПОЖТЕХСЕРТ», № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ02 до 11.03.2023г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00022-АО от 11.05.2018 г. ОС «ПОЖТЕХСЕРТ» ООО «ГОСТТЕХСЕРТ». № ССБК RU.ПБ23 до 11.12.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-002-75454983-2011

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **А.С. Волохин**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **О.Н. Урманова**

Система добровольной сертификации «Безопасность и Качество» Орган по сертификации «ПОЖТЕХСЕРТ» Для сертификатов № ССБК RU.ПБ23

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ23.Н00022

№ _____ № ПС 002268

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ толщиной 50 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич С» плотностью 110±10 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	EI 30
2	Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ толщиной 80 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич С» плотностью 110±10 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	EI 45
3	Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ толщиной 100 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич С» плотностью 110±10 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	EI 60

Руководитель
(заместитель руководителя) **А.С. Волохин**

Эксперт **О.Н. Урманова**

Система добровольной сертификации «Безопасность и Качество» Орган по сертификации «ПОЖТЕХСЕРТ» Для сертификатов № ССБК RU ПБ23

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК.RU.ПБ23.Н00022

№ _____ № ПС 002269

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Предел огнестойкости строительной конструкции
4	Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ толщиной 120 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич С» плотностью 110 ±10 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемым по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	EI 90
5	Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ толщиной от 150 до 170 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич С» плотностью 110 ±10 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемым по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	EI 120
6	Панели стеновые металлические трехслойные типа ПСМ толщиной от 200 до 250 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич С» плотностью 110 ±10 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемым по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	EI 150

Руководитель (заместитель руководителя) **А.С. Волохин**

Эксперт **О.Н. Урманова**

Система добровольной сертификации «Безопасность и Качество» Орган по сертификации «ПОЖТЕХСЕРТ» Для сертификатов № ССБК RU.ПБ23

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСТ СЕРТ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.001.ПР.00074

Срок действия с 18.09.2018 по 17.09.2021

000133

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РПН-Сфера». Юридический адрес: 115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1. Адрес места нахождения: 115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1. Телефон: +7 (499) 557-02-70. Факс +7 (499) 557-02-70. Адрес электронной почты: info@rpn-sfera.ru, аттестат аккредитации рег. № ГС.ОС.001.

Код ТН ВЭД ЕАЭС
7308 90 510 0

ПРОДУКЦИЯ

Панели металлические трехслойные стеновые типа ПСМ и кровельные типа ПКМ с минераловатным утеплителем. Продукция изготовлена по ТУ 5284−002−75454983-2011 «Панели металлические трехслойные стеновые типа ПСМ и кровельные типа ПКМ с минераловатным утеплителем».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 5284−002−75454983-2011.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Озёрский завод энергоустановок». Юридический адрес: 456881, Россия, Челябинская область, Аргаяшский район, село Аргаяш, улица Республиканская, дом 5. Адрес места нахождения: 456780, Россия, Челябинская область, город Озёрск, улица Герцена, дом 9. Телефон: +7 (35130) 4-36-16. Адрес электронной почты: sekretary@ozeu.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Озёрский завод энергоустановок». Юридический адрес: 456881, Россия, Челябинская область, Аргаяшский район, село Аргаяш, улица Республиканская, дом 5. Адрес места нахождения: 456780, Россия, Челябинская область, город Озёрск, улица Герцена, дом 9. Телефон: +7 (35130) 4-36-16. Адрес электронной почты: sekretary@ozeu.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 129-08/18 от 16.08.2018 испытательной лаборатории ООО «ЛНК «НГБ», аттестат аккредитации № ГС.ЛНК.001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и срок хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ГОСТ СЕРТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РПН-СФЕРА»
М.П.

Руководитель органа _____ В.А. Кузнецова

Эксперт _____ П.В. Панкин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 167. БЛАНК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ. По заказу РПН СФЕРА. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ23.Н00023** № ПС 002270

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ толщиной от 50 мм до 80 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	При равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м кв. и шаге несущих элементов 1,5 м — RE 15
2	Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ толщиной 100 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	При равномерно распределенной нагрузке 100 кг/м кв. и шаге несущих элементов 1,5 м — RE 30
3	Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ толщиной 120 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	При равномерно распределенной нагрузке 140 кг/м кв. и шаге несущих элементов 1,5 м — RE 45
4	Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ толщиной от 150мм до 170 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	При равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м кв. и шаге несущих элементов 1,5 м — RE 60
5	Панели кровельные металлические трехслойные типа ПКМ толщиной от 200мм до 250 мм, с утеплителем из минераловатных плит марки «Сэндвич К» плотностью от 120 кг/м куб. до 150 кг/м куб. (ТУ 5762-001-78585697-2012) и облицовками из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (ГОСТ 14918-80) с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, выпускаемые по ТУ 5284-002-75454983-2011	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	При равномерно распределенной нагрузке 180 кг/м кв. и шаге несущих элементов 1,5 м — RE 90

Руководитель (заместитель руководителя) **А.С. Волохин**

Эксперт **О.Н. Урманова**

Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» Орган по сертификации «ПОЖТЕХЭКСПЕРТ» Для сертификатов № ССБК.RU.ПБ23